

Karkkilan kaupungin jätevedenpuhdistamon käsittelytulos 9/2013

36/11.04.01/2013

TEKLA § 102

Esittelijä: tekninen johtaja Kari Setälä

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö
Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti
"etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

Länsi-Uudenmaan Vesi -ja ympäristö ry:n 20.9.2013 lähettämän
kertaraportin mukaan puhdistamon näytteenottoajankohdan
3.9.2013 käsittelytulos oli seuraava:

Näytteenottoajankohdan käsittelytulos saavutti laskentajaksolle
asetetut raja-arvot. Käsittelyteho oli lähes 100 % BHK:lle ja 99 %
fosforille.

Nitrifikaatioaste oli lähes 100 %. Typenpoiston teho oli 42 %,
anoksialtaat 1&2 ilmastuskäytössä (sekoittajia pois käytöstä). Il-
mastuksen lietepitoisuus 1. linjalla 3,7 g/l ja 2. linjalla 2,4 g/l.

Esityslistan liite

- Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 9/2013

Teknisen johtajan ehdotus:

Tekninen lautakunta merkitsee käsittelytuloksen tiedokseen.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjan liite nro 42

- Länsi-Uudenmaan Vesi- ja ympäristö ry:n kertaraportti 9/2013

Täytäntöönpano:

-